

Siemiatycze, 3 marca 2021r.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze

PZD1.2610.01.2021

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) nr PZD1.2610.01.2021 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży**, Zamawiający wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniu:

Pytanie od Wykonawcy (cytat):

„Zapytanie do przetargu na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży:
Proszę o wyjaśnienie, z jakiego materiału należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy (poz. 21 kosztorysu ofertowego) – pospółką czy kruszywem łamanym C50/30?”

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży w lok. roboczej 0+000 - 3+125,40 przewiduje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy (poz. 21 kosztorysu ofertowego) z pospółki. Roboty związane z wyrównaniem istniejącej podbudowy należy wykonać przy użyciu pospółki, zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą SST.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojsluk