

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 26 34 , 85 655 26 80 ; fax 85 655 26 68
e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.pl

PZD1.343.PN 11.R.2018

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące treści SIWZ z przetargu nieograniczonego nr PZD1.343.PN 11.R.2018 p.n. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn – Kłyżówka, w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,0 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi**, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniu i uzupełnia SIWZ.

Pytanie 1 (cytat) :

„W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Przebudowę drogi powiatowej Nr 1727B na odcinku Drohiczyn – Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,0 km) łącznie z przebudową w ciągu drogi** (...) zwraca się z prośbą o zamieszczenie specyfikacji technicznej na przepust z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 213 x 236 cm typ VE 4, L = 14,40 m. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania u producenta na realizację zamówienia w/w przepustu wynosi min. 6 tygodni od złożenia zamówienia. Nie jest to rura typowa, wykonywana na indywidualne zamówienie. W związku z wymaganym krótkim terminem wykonania całego zadania (6 tygodni od daty składania ofert do zakończenia realizacji) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zamianę przepustu z blach falistych na przepust z rur żelbetowych, które są typowe i łatwiej dostępne?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przepustu z blach falistych na przepust z rur żelbetowych. Zmiana rodzaju przepustu jest niemożliwa ze względu na uzyskaną decyzję wodnoprawną na przedmiotowy przepust. Decyzja wodnoprawna została wydana na podstawie operatu wodnoprawnego, w którym dobrano pole przekroju przepustu na podstawie obliczeń hydrotechnicznych.

Zamawiający zamieszcza plik zawierający specyfikację techniczną na stalowe konstrukcje wielopłaszczyzowe z blachy faliastej o przekroju zamkniętym:

6.SST_M140301_Stalowe konstrukcje wielopłaszczyzowe z blach falistych o przekroju zamkniętym _2018-09-21

Wprowadzone zmiany SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach

mgr inż. Jan Samojluk